



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/З.Н.01415
(номер сертификата соответствия)

027211
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОАРТ-ГРУП" (ООО "ИЗОАРТ-ГРУП").
 Адрес: 142402, Россия, Московская область, город Ногинск, улица Ильича, территория ЗСМ.
 ОГРН: 1125031001743. Телефон 84955046408, факс 84965170217, адрес электронной почты: izoart3@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОАРТ-ГРУП" (ООО "ИЗОАРТ-ГРУП").
 Адрес: 142402, Россия, Московская область, город Ногинск, улица Ильича, территория ЗСМ.
 ОГРН: 1125031001743. Телефон 84955046408, факс 84965170217.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
 Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г. до 17.12.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Праймер битумный на основе нефтяных битумов и органических растворителей для обработки минеральных поверхностей, условной вязкостью от 15 до 40 с, выпускаемый по ТУ 5775-002-37595034-2014 «ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
19.20.42.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Показатели пожарной опасности, согласно приложению на 1 листе (бланк № 003794).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0173/07-2017 от 17.07.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011), № РОСС RU.ОС04.СМК.00571 от 28.03.2016 г. до 28.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.07.2017 по 17.07.2020



Руководитель
 Заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures in blue ink)

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Н.Э. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01415
(номер сертификата соответствия)

003794
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах, правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1,2).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1,2).
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1,2).



М.П. Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 Сведения: инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Т.В. Харгатаева

Н.Э. Иванова